



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51

Почтовый адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51. тел: 640-05-65

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района**

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2-63-22

e-mail:ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-22-73-87**

Лужский район, пос. Володарское, д. 3, кв. 2

(место составления акта)

10 ч 00 мин

(время,

10.06.2021

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС  
России по Ленинградской области от 28.05.2021 года № 2-22-73-87

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка администрации Володарского сельского поселения Лужского  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

муниципального района по адресу: 188288, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Володарское, д.3,  
кв.2 и населенных пунктов в границах поселения

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района,  
юридический адрес: 188288, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Володарское, д.3, кв.2.  
ИНН 4710026219

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)  
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_ ч

Общая продолжительность проверки: с 04.06.2021 по 10.06.2021 «5» дня (ей) (« \_\_\_ » часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

глава администрации Володарского сельского поселения Банникова Нина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «28» мая 20 21 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Макарова Татьяна Владимировна – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области- главный государственный инспектор по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты, представители экспертных организаций к участию проверки не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: глава администрации Володарского сельского поселения Банникова Нина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область п. Володарское, д.3, кв.2. и изучена представленная документация

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
<b>Общие мероприятия</b>			
1	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	П.2 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
2	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматической системы пожарной сигнализации), утверждаемый руководителем организации	п.54 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г	Юридическое лицо
3	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с информацией о работах,	П. 54 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г	Юридическое лицо

	проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения		
<b>д. Святые</b>			
4	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
5	Не созданы условия для забора воды наружного водоснабжения (отсутствует отбойник)	П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
<b>Д. Хвошно</b>			
6	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
<b>Д. Владычно</b>			
7	Населенный пункт не обеспечен противопожарным водоснабжением.	123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 68 п. 1.  Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ  П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
8	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
<b>Д. Красная Горка</b>			
9	Населенный пункт не обеспечен противопожарным водоснабжением.	123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 68 п. 1.  Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ  П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
10	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
<b>Д. Конезерье</b>			

11	Не произведена очистка источника противопожарного водоснабжения.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ  П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
<b>Д. Подлесье</b>			
12	Не произведена очистка источника противопожарного водоснабжения.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ  П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
13	Отсутствуют указатели к водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения.	П.48 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
14	Не предусмотрен подъезд с площадкой для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды (размер площадки должен быть не менее 12 x 12 метров).	123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 98 п. 8.  П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
<b>Д. Новоселье</b>			
15	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
<b>Д. Городец</b>			
16	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
<b>Д. Заозерье</b>			
17	Не созданы условия для забора воды наружного водоснабжения (мелководье реки)	П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
<b>Д. Ивановское</b>			
18	Не произведена очистка источника противопожарного водоснабжения.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ  П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо

19	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	
<b>Д. Стелево</b>			
20	Населенный пункт не обеспечен противопожарным водоснабжением.	123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 68 п. 1.  Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ  П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
21	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
<b>Д. Бусаны</b>			
22	Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре.	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ	Юридическое лицо
23	Не произведена очистка источника противопожарного водоснабжения (возле автомобильной дороги).	Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ  П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
24	Не созданы условия для забора воды наружного водоснабжения (отсутствует отбойник у водоисточника, расположенного возле автомобильной дороги)	П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
25	Отсутствуют указатели к водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения (к водоисточнику, расположенному в населенном пункте) :	П.48 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Юридическое лицо
Пункты предписания от 22.09.2020 г. № 2-22-71-201/1/1 (срок исполнения 01.07.2021) перенесены в предписание № 2-22-73-87/1/1 от 09.06.2021			

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
4. Фототаблица не оформлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснения не брались
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: **№ 2-22-73-87/1/1 от 10 июня 2021 года**
7. Проверочные листы (списка контрольных вопросов), применимые при осуществлении федерального государственного пожарного надзора утвержденный приказом МЧС России от 17.02.2021 N 88 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2021 N 63161).
8. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
9. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
10. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: не представлялись.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Макарова Татьяна Владимировна – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области- главный государственный инспектор по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 10 ” июня 20 21 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

глава администрации Володарского сельского поселения Банникова Нина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 10 ” июня 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)