



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51

Почтовый адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51, тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2 63 22

e-mail:ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-22-69-30**

Лужский район, пос. Володарское, д. 3, кв. 2

(место составления акта)

10 ч 00 мин

времени

27.02.2020

дата составления акта

На основании: распоряжения ОНДиПР Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области от 10.02.2020 года № 2-22-69-30

(подпись, печать и прозапись (разрешено указывать его реквизиты))

проведена внеплановая проверка администрации Володарского сельского поселения Лужского

(вид проверки)

(наименование и местонахождение объекта проверки (наименование организации))

муниципального района по адресу: 188288, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Володарское, д.3,
кв.2.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района,
юридический адрес: 188288, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Володарское, д.3, кв.2,
ИНН 4710026219

(наименование юридического (ого) лица (фирмы и организации), фамилия, имя, отчество (последнее - обязательно) индивидуального (ого) предпринимателя (ей), с фамилией (ИТ) и предпринимателя (адрес) - правообладателей объектов защиты)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ч

Общая продолжительность проверки: с 25.02.2020 по 27.02.2020 «3» дня (ей) (« » часа)

(общая дата, время)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

глава администрации Володарского сельского поселения Банникова Ниша Владимировна

(Фамилия, имя, отчество (последнее - обязательно), а также реквизиты организации, индивидуального предпринимателя или уполномоченного лица, ознакомившегося с актом)

(подпись, печать индивидуального предпринимателя)

«13» часам «15» минут «25» февраля 2020 г.

(подпись)

пункте постоянно проживает более 50 человек).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись должностного лица (руководителя подразделения государственного органа) или уполномоченного лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного лица)

Отметка о применении технических средств: не применялись.

(подпись лица, осуществляющего применение технических средств, или лица, мерки)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб; отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
4. Фототаблица не оформлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснения не брались.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-22-69/30/1/1 от 27 февраля 2020 года
7. Разрешение на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялось.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверяемого объекта защиты: не представлялись.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Макарова Татьяна Владимировна – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНД/ИП Главного управления МЧС России по Ленинградской области – главный государственный инспектор по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, подпись (с/б) органа ГПН проводившего(ую) проверку)

“ 27 ” февраля 20 20 г.

(подпись)

