



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Лужского района**

пр. Кирова, д. 24, г. Луга,
Ленинградская область, 188230
тел.: (81372) 2-63-22 факс: (81372) 2-63-22
e-mail: ondluga@mail.ru
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

11.06.2021 № 2525 -2-22-41

на № _____ от _____

в 11.06.2021
домашний отчет
по происшествию
Администрация Володарского
сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской
области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«11» июня 2021 года

г. Луга, пр. Кирова, д. 24
(село, город, район)

Я, главный государственный инспектор Лужского района Ленинградской области по
пожарному надзору Макарова Татьяна Владимировна

(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной
безопасности и постановление № 2-22-85132 от «11» июня 2021г., вынесенного в
отношении юридического лица Администрации Володарского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области (указывается наименования юридического лица или
Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

Материалами установлено, что

« 15 » « июня 2021 г. в 10 час 00 мин по адресу:

Лужский район п. Володарское, д.3, кв.2 на имущественном комплексе

Администрация Володарского сельского поселения

при проведении плановой проверки на основании распоряжения № 2-22-73-87 от

28.05.2021г. заместителя главного государственного инспектора Лужского района

Ленинградской области по пожарному надзору Э. Ю.Хиль

(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

нарушил (а)

Требования

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.; а именно:

Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; ППР утв. Постановлением Правительства РФ №

1479 от 16.09.2020 г; Федеральный Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-
ФЗ, а именно:

Общие мероприятия

1. Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. П.2 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020
2. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматической системы пожарной сигнализации), утверждаемый руководителем организации. п.54 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г
3. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с информацией о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения П. 54 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г

Д. Святые

4. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

5. Не созданы условия для забора воды наружного водоснабжения (отсутствует отбойник) П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

Д. Хвошно

6. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

Д. Владычно

7. Населенный пункт не обеспечен противопожарным водоснабжением. 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 68 п. 1. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

8. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

Д. Красная Горка

9. Населенный пункт не обеспечен противопожарным водоснабжением. 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 68 п. 1. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

10. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

Д. Конезерье

11. Не произведена очистка источника противопожарного водоснабжения. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

Д. Подлесье

12. Не произведена очистка источника противопожарного водоснабжения. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

13. Отсутствуют указатели к водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения. П.48 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

14. К пожарному водоему, являющимся источниками противопожарного водоснабжения не предусмотрен подъезд для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 98, п. 8. П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

Д. Новоселье

15. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

Д. Городец

16. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

Д. Заозерье

17. Не созданы условия для забора воды наружного водоснабжения (мелководье реки) П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

Д. Ивановское

18. Не произведена очистка источника противопожарного водоснабжения. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ, П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

19. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

Д. Стелево

20. Населенный пункт не обеспечен противопожарным водоснабжением. 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07 2008 г. Статья 68 п. 1.

Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ, П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

21. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

Д. Бусаны

22. Населенный пункт не обеспечен оповещением населения о пожаре. Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ

23. Не произведена очистка источника противопожарного водоснабжения (возле автомобильной дороги).

Статья 19. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ, П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

24. Не созданы условия для забора воды наружного водоснабжения (отсутствует отбойник у водоисточника, расположенного возле автомобильной дороги) П.75 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

25. Отсутствуют указатели к водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения (к водоисточнику, расположенному в населенном пункте). П.48 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(п.1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.)

При рассмотрении административного дела выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения.

Отсутствие финансовых средств и ненадлежащий контроль за неисполненными пунктами.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Устранить данные нарушения

(указывается перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Копию представления направить в Администрацию Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

(Ф.И.О. руководителя организации, должностного лица, гражданина)

разъяснив ей, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России он обязан рассмотреть данное Представление в течение **одного месяца** со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление, и предупредив его об ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а также за непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 КоАП России.

Главный государственный инспектор
Лужского района по пожарному надзору
(должность государственного инспектора по пожарному надзору Ф.И.О.)

Макарова Т.В.